



気密試験圧力 : 22.5 kPa

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

符号	部品名	材質	個数	備考
17	ガス栓表示シール	テトロンフィルム	1	
16	JLIA共通期限管理シール		1	
15	合格証票		1	
14	ビス	SUS304	1	
13	Oリング	NBR	2	
12	Oリング	NBR	2	
11	ラベル	ポリエステル	1	
10	防水キャップ	PP	1	
9	ハンドル	PBT(水色)	1	
8	ストッパ	SUS430	1	
7	スピンドル	C3604	1	
6	スプリング	SUS304-WPB	1	
5	ステム	C3604	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	C3604(クロムめっき)	1	
2	エンドキャップ	C3604	1	
1	ボディ	C3771(クロムめっき)	1	

<b>HAMAII INDUSTRIES LIMITED</b> TOKYO JAPAN  <b>株式会社 ハマィ</b>	投影法, 第三角法 単位, mm 尺度, 1:1 サイズ, A4	品名, <b>可とう管ガス栓 (ストレート型)</b>  図番, <b>FBS-100-15Rc</b>	改訂番号 <b>⑬</b>
--	---	--	------------------